

a-coll Azur rund takdusj

NRF	Varetekst	Varetekst	G-Tin	Vekt
4296715	a-coll Azur takdusjsett børstet rosegeull	m/termostat, 3 funksjons hånddusj	7333123143235	5,5
4296716	a-coll Azur takdusjsett gull	m/termostat, 3 funksjons hånddusj	7333123143242	5,5
4296717	a-coll Azur takdusjsett børstet gull	m/termostat, 3 funksjons hånddusj	7333123143259	5,5

**Produktbeskrivelse:**

Kjemisk oksidert messing/plast. Takdusjsett med 3-funksjons hånddusj og termostatbatteri med Eco-funksjon samt integrert vender for tak-/hånddusj i strømningsbryteren. Hev- og senkbart takdusjrør med rund takdusjsil av metall, diameter 300 mm. Justerbart veggfeste 50–150 mm ut fra vegg. Termostatbatteriet har sikkerhetssperre på 38 °C og keramisk avstenging. Innebygde tilbakeslagsventiler og smussfilter. Tilkobling G20 innvendig gjenge. Slange 1,75m. Temperaturgrepet skal med jevne mellomrom dreies til full varme posisjon og til full kald posisjon, da dette reduserer risiko for kalkbelegg i termostatbatteriet. Takdusjens dyser rengjøres etter behov. Gni over dysene med hånden eller et håndkle. Takdusjen skal avmonteres og av-kalkes jevnlig, minst hver 3. mnd. Forkalkning omfattes ikke av garantien.

Rengjøring:

Kranens overflate kan generelt rengjøres på samme måte som andre fargede overflater.

Rengjøres jevnlig med nøytrale rengjøringsmidler eller svakt alkaliske rengjøringsmidler. F.eks. oppvaskmiddel (ikke de for oppvaskmaskin). Følg alltid leverandørens retningslinjer for bruk og dosering. Skyll med rent vann og tørk av kranen. Organiske rengjøringsmidler, slipende eller kalkløsende, og som inneholder syre, klor eller fosfor, samt rengjøringsverktøy må ikke brukes.

Ettersyn/kontroll:

Kraner består av mange deler som er under konstant press og derfor utsatt for slitasje og derfor krever vedlikehold. Jevnlig service garanterer at kranen fungerer problemfritt og forlenger levetiden betraktelig. Riktig service må utføres med riktig verktøy og reservedeler.

Behandlingsmåte for avfall:

Emballasje, plast og metall – leveres inn etter gjeldende regler på gjenvinningsstasjonen.

Garanti og vilkår i henhold til FL-VAVVS 2020